

CAUDALES ENTRADA EDAR's CALVIÀ 2.000

EDAR	2.007	2.006	2.005	2.004
Santa Ponça	5.750,34	5.591,44	4.985,36	5.194,69
Paguera	1.239,51	1.164,25	1.164,24	1.219,29
Bendinat	777,60	796,13	826,32	840,00
Calvià	219,17	389,00	389,00	410,00
Capdellà	126,50	18,10	181,00	215,00
	8.113,12	7.958,91	7.545,92	7.878,98

CAUDALES ENTRADA EDAR's CALVIÀ 2.000 (m³)

E.D.A.R. SANTA PONÇA

	ENTRADA AGUA			SALIDA AGUA			RENDIMIENTO %		
	DBO5 mg/l	DQO mg/l	MES mg/l	DBO5 mg/l	DQO mg/l	MES mg/l	DBO5	DQO	MES
2.004	379	644	190	7	45	12	98	93	93
2.005	353	613	150	6	45	8	98	93	95
2.006	324	584	149	5	41	6	98	93	96
2.007	245	501	126	7	52	14	97	90	89

E.D.A.R. BENDINAT

	ENTRADA AGUA			SALIDA AGUA			RENDIMIENTO %		
	DBO5 mg/l	DQO mg/l	MES mg/l	DBO5 mg/l	DQO mg/l	MES mg/l	DBO5	DQO	MES
2.004	395	713	244	3	30	5	99	96	98
2.005	436	643	200	4	31	5	99	95	97
2.006	384	708	207	4	29	4	99	96	98
2.007	434	787	206	5	41	10	99	95	95

E.D.A.R. PAGUERA

	ENTRADA AGUA			SALIDA AGUA			RENDIMIENTO %		
	DBO5 mg/l	DQO mg/l	MES mg/l	DBO5 mg/l	DQO mg/l	MES mg/l	DBO5	DQO	MES
2.004	459	882	303	5	36	10	99	96	97
2.005	472	860	292	5	37	8	99	95	97
2.006	334	708	273	4	33	9	99	95	97
2.007	343	736	315	5	36	11	98	95	96

E.D.A.R. CALVIÀ

	ENTRADA AGUA			SALIDA AGUA			RENDIMIENTO %		
	DBO5 mg/l	DQO mg/l	MES mg/l	DBO5 mg/l	DQO mg/l	MES mg/l	DBO5	DQO	MES
2.004	441	855	316	8	52	19	98	94	93
2.005	501	1071	414	8	37	12	98	96	96
2.006	493	1071	552	7	45	18	99	96	97
2.007	458	1036	527	7	47	21	98	96	96

E.D.A.R. CAPDELLÀ

	ENTRADA AGUA			SALIDA AGUA			RENDIMIENTO %		
	DBO5 mg/l	DQO mg/l	MES mg/l	DBO5 mg/l	DQO mg/l	MES mg/l	DBO5	DQO	MES
2.004	491	807	279	16	91	42	97	88	82
2.005	438	1013	419	12	75	38	97	91	88
2.006	432	909	386	18	78	45	96	91	88
2.007	427	924	326	17	103	48	96	89	85